


Strom	Netz	Netzentgelte	SLP	allgemein	
Kunden mit Standardlastprofil					10₂
<p>Kunden mit Standardlastprofil (SLP-Kunden) sind Letztverbraucher mit einem Zähler, der nicht kontinuierlich die Leistung misst und zur Abrechnung bereitstellt. Zu dieser Kundengruppe gehören zum Beispiel Haushaltskunden und kleineres Gewerbe. Ab einem Verbrauch von 100.000 kWh/Jahr sind die Netzbetreiber berechtigt eine registrierende Leistungsmessung (RLM) einzubauen. Bei SLP Kunden wird nur der Anfangs- und Endzählerstand einer Abrechnungsperiode für die Abrechnung herangezogen. Die sich ergebende Verbrauchsmenge wird mit dem Arbeitspreis multipliziert und ergibt die Arbeitskosten. Hinzu kommt noch die Grundgebühr, die unabhängig vom Verbrauch ist. Da dem Netzbetreiber für die 1/4 stündliche Bilanzierung der Strommengen keine Meßwerte zur Verfügung stehen, greift er hier auf das Standardlastprofilverfahren zurück. In diesem wird jeder Letztverbraucher einem Standardlastprofil zugeordnet, welches seinem Verbrauchsprofil ähnelt. Mit diesem führt der Netzbetreiber dann die Bilanzierung durch. Es gibt zum Beispiel Standardlastprofile für Gewerbe allgemein, Bäcker und Haushalt.</p> <p>Die Abrechnung der SLP-Kunden unterteilt sich in Abnahmestellen mit steuerbaren und mit nicht steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind zum Beispiel Elektro-Wärmepumpen, nicht öffentliche Ladepunkte für E-Mobile usw.. Die Preisgestaltung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wurde zum 01.01.2024 grundsätzlich geändert. Deshalb gelten die Preise in Abhängigkeit von der Inbetriebnahme der Verbrauchseinrichtung.</p>					A
					B
					C
					D
					E
					F
					G
					H
					I
					J
					K
					L
					M
					N
					O
					P
					Q
					R
Beispiel: Netzgebiet MitNetz Strom 2025, nicht steuerbare Verbrauchseinrichtungen					S
		Netto	Brutto		
Grundpreis	€/Jahr	73,00	86,87		
Arbeitspreis	Cent/kWh	7,52	8,95		
Beispiel: Netzgebiet MitNetz Strom 2025, steuerbare Verbrauchseinrichtungen Modul 1					T
Preise	Grundpreis		Arbeitspreis		U
					V
Entnahme	Netto	Brutto	Netto	Brutto	W
Niederspannung	73,00	86,87	7,52	8,95	
Pauschale Netzentgeltreduzierungs- einrichtungen in gem. Modul 1	€/a Netto	€/a Brutto			
Pauschale Reduzierung	-123,63	-147,12			
Beispiel: Netzgebiet MitNetz Strom 2025, steuerbare Verbrauchseinrichtungen Einbau vor dem 01.01.2024					
Entnahme durch	Grundpreis €/a		Arbeitspreis Cent/kWh		
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	
Niederspannung	0,00	0,00	1,94	2,31	
Sonstige Verbrauchseinrichtungen	0,00	0,00	1,94	2,31	
Quelle: Netzentgelte Strom MitNetz Strom für das Jahr 2025					
LaEel GmbH - Lausitzer Energieeffizienzlösungen: www.laeel.de ; 02977 Hoyerswerda, Str. E 8					
LaEel - Datenbank Wissen					11.09.2025